

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«31» августа 2021г.

учётный № проверки 60210061000200600493



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. (8112) 79-44-14, факс (8112) 79-44-09, [emercom@60.mchs.gov.ru](mailto:emercom@60.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-80, факс (8112) 79-49-80, [und.@60.mchs.gov.ru](mailto:und.@60.mchs.gov.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. 8(8112)79-49-61, e-mail: [ond.pskov@60.mchs.gov.ru](mailto:ond.pskov@60.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 335/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей № 4  
«Многопрофильный», юридический адрес: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 30  
ИНН 6027009844 ОГРН 1026000964769

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по Псковской области № 335 от «31» августа 2021 года  
в период с «07» сентября 2021 г. по «08» сентября 2021 г.

заместителем начальника ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР Главного управления МЧС России по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Псковской области подполковником внутренней службы Васильевой О.В.

органа государственного пожарного надзора)

проведена

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ «Лицей № 4»  
Платонова Валентина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

МБОУ «Лицей № 4»  
Вх. № 115  
от 08.09.2021 г.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено наличие исправных ручных фонарей из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 123, ППР (Правила противопожарного режима) п. 30	15.07.2022	
2.	Ступеньки крылец на пути эвакуации из кабинета технологии частично разрушены.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 89	15.07.2022	
3.	Крыльцо кабинета технологии высотой более 45 см, при этом не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами (имеющееся ограждение выполнено высотой менее 1,2 м и находится в аварийном состоянии).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7, п. 5.2.3	15.07.2022	
4.	Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям (в рекреации 1 этажа (эвакуационный выход из кабинетов начальных классов) керамическая плитка частично разрушена, в полу имеются неровности).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53	15.07.2022	
5.	На здании лица отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети	ППР (Правила противопожарного режима) п. 48.	15.07.2022	

электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Лицей № 4»

Платонова В.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Пскову

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области

подполковник внутренней службы

Васильева О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

